

GIFAS
ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2 - CH-9424 Rheineck
+41 71 886 44 44 info@gifas.ch
+41 71 886 44 44 www.gifas.ch

Prüfeinheit

Kabeltest / Safetytest 63A

Gehäuse Aluminium


Art.-Nr. : **231009**

01.05.2023

Blatt 1/2
beku

Bedienungsanleitung

1	Leuchtanzeige Durchgangs- und Drehrichtungsprüfung
	Leuchtet wenn Schalter (8) auf Kabeltest und angewählter Leiter (10) Durchgang aufweist
	Leuchtet z.B. bei Vorwahl L1 die Leuchte L2, so sind Phasen vertauscht
	Leuchten mehrere Leuchten liegt ein Kurzschluss vor
2	Sicherungsautomat 1-13A schützt Regel- und Trenntrafo vor Überstrom
3	Sicherungsautomat 1-63A schützt bei Stromtest vor Überstrom, dauernd mit 63A belastbar
4	FI/LS 13A / 30mA zum Personenschutz der gesamten Prüfeinheit
5	Multimessgerät Safetytest Schutzleiter-, Isolations- und Ableitstromtester (eigene Bedienungsanleitung)
6	Regeltrafo zur stufenlosen PrüfstromEinstellung
7	Ampèremeter zur PrüfstromEinstellung
	schwanken des Zeigers bedeutet schlechte Verbindung
8	Wahlschalter Kabeltest - Safetytest
9	Wahlschalter Leuchtentest - Stromtest
10	Leiterwahlschalter
11	Buchsen parallel zu Gerätestecker (12)
12	Gerätestecker
13	Buchsen parrallel zu Steckdosen (14)
14	Steckdosen



ACHTUNG: Niemals mehr als ein Prüfling stecken

GIFAS
ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2 - CH-9424 Rheineck
+41 71 886 44 44 info@gifas.ch
+41 71 886 44 44 www.gifas.ch

Prüfeinheit
Kabeltest / Safetytest 63A
Gehäuse Aluminium

Art.-Nr. : **231009**

01.05.2023 Blatt 2/2
beku

ATTENZIONE: Il presente disegno è di proprietà della ditta GIFAS-ELECTRIC. Riproduzione vietata.
ATTENTION: This design is property of GIFAS-ELECTRIC GmbH and may not be copied or distributed among unauthorized persons.

ACHTUNG: Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma GIFAS-ELECTRIC und darf daher weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
ATTENTION: Ce dessin est propriété de l'entreprise GIFAS-ELECTRIC et ne doit ni être copié ni remis à des tiers.